



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.004527.06.13

от 13.06.2013 г.

**Продукция:**

Реагент для систем водоподготовки Pro Rust Out порошкообразный. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии, данными паспорта безопасности. Изготовитель (производитель): "PRO PRODUCTS, LLC.", адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA. Филиалы 1. "Pro Products" адрес: 1515 Dividend Road, Fort Wayne, IN 46808 USA, США; 2. "Pro products, LLC" адрес: 502 Incentive Drive, Fort Wayne, IN 46825 USA, США; 3. "Stearns Packaging Corporation" адрес: 4200 Sycamore Avenue, Madison WI 53714 USA, США (США). Получатель: "PRO PRODUCTS, LLC.", адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA (США).

(наименование продукции, нормативные и/или технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), поставщика)

**Соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

**реагенты для систем водоподготовки, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 04571 от 05.06.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №408/3 от 27.05.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.005879.06.13 от 05.06.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза


Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№ 0290994

М. П.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

77.01.03.П.005879.06.13

05.06.2013 г.

На основании заявления № 04318

Дата от 29.05.2013

Организация-изготовитель: "PRO PRODUCTS, LLC."  
Адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA ( США )  
Филиалы по приложению.

Импортер (поставщик), получатель: "PRO PRODUCTS, LLC."  
Адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA ( США )

Наименование продукции: Реагент для систем водоподготовки Pro Rust Out порошкообразный

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии, с данными паспорта безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, декларация о соответствии, протокол испытаний, гарантийное письмо, информационное письмо, этикетка, паспорт безопасности, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой порошок белого цвета.  
Состав: карбонат натрия, гидросульфит натрия, метабисульфит натрия, лимонная кислота, сульфит натрия, бисульфит натрия

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №408/3 от 27.05.2013 г.

№ 045412



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAKKS D-PL-14246-01-00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.03.П.005879.06.13

05.06.2013 г.

Изготовитель: "PRO PRODUCTS, LLC."

Дата

Адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA ( США ) Филиалы 1. "Pro Products" адрес: 1515 Dividend Road, Fort Wayne, IN 46808 USA (США); 2. "Pro products, LLC" адрес: 502 Incentive Drive, Fort Wayne, IN 46825 USA (США); 3. "Stearns Packaging Corporation" адрес: 4200 Sycamore Avenue, Madison WI 53714 USA (США)

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	0	не более 2
Цветность, градусы	1,5	не более 20
Мутность, ЕМФ	1,2	не более 2,6
Наличие осадка	отсутствует	отсутствие
Пенообразование	отсутствие стабильной крупно-пузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	отсутствие стабильной крупно-пузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Водородный показатель (рН), ед. рН	6,9	6-9
Величина перманганатной окисляемости, мг/л	2,0	5,0
Натрий, мг/л, не более	менее 0,5	200
Сульфат ион, мг/л, не более	менее 0,001	0,5
Железо, мг/л, не более	менее 0,001	0,3
Марганец, мг/л, не более	менее 0,001	0,1
Алюминий, мг/л, не более	менее 0,001	0,5
Бор, мг/л, не более	менее 0,001	0,5
Никель, мг/л, не более	менее 0,001	0,1
Ртуть, мг/л, не более	менее 0,001	0,0005
Хром (Cr6+), мг/л, не более	менее 0,001	0,05
Хром (Cr3+), мг/л, не более	менее 0,001	0,5
Медь, мг/л, не более	менее 0,001	1,0
Кадмий, мг/л, не более	менее 0,001	0,001
Литий, мг/л, не более	менее 0,001	0,03
Свинец, мг/л, не более	менее 0,001	0,03
Цинк, мг/л, не более	менее 0,001	5,0



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда М. П.

Эксперт (эксперты)



*Степанов*  
*Сидорова*

Иваненко А.В.  
Сафонкина С.Г.  
Ф.И.О.

Ракитин С.А.

Строкова С. Ю.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.005501.07.13

от 23.07.2013 г.

**Продукция:**

Реагент для систем водоподготовки Pro Softener Mate порошкообразный. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии, паспортом безопасности. Изготовитель (производитель): "PRO PRODUCTS, LLC.", адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA. (Филиалы: 1. "Pro Products", адрес: 1515 Dividend Road, Fort Wayne, IN 46808 USA, США; 2. "Pro products, LLC", адрес: 502 Incentive Drive, Fort Wayne, IN 46825 USA, США; 3. "Stearns Packaging Corporation", адрес: 4200 Sycamore Avenue, Madison WI 53714 USA, США) (США). Получатель: "PRO PRODUCTS, LLC.", адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA (США).

(наименование продукции, нормативные и/или технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), адрес(ы))

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.3) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

**реагенты для систем водоподготовки, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 05624 от 18.07.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №584/3 от 21.06.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.007618.07.13 от 18.07.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации действителен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№ 0294003

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.03.П.007618.07.13

Дата 18.07.2013 г.

На основании заявления № 04320

от 29.05.2013

Организация-изготовитель: "PRO PRODUCTS, LLC."  
Адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA ( США )  
Филиалы по приложению.

Импортер (поставщик), получатель: "PRO PRODUCTS, LLC."  
Адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA ( США )

Наименование продукции: Реагент для систем водоподготовки Pro Softener Mate порошкообразный

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии, с паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, декларация о соответствии, протокол испытаний, гарантийное письмо, информационное письмо, этикетка, паспорт безопасности, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой порошок белого цвета.  
Состав: лимонная кислота, хлорид натрия

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №584/3 от 21.06.2013 г.

№ 048553



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

- Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.03.П.007618.07.13

Дата 18.07.2013 г.

Изготовитель: "PRO PRODUCTS, LLC."

Адрес: 7201 Engle Road, Fort Wayne, IN 46804 USA ( США )

Филиалы 1. "Pro Products" адрес: 1515 Dividend Road, Fort Wayne, IN 46808 USA (США); 2. "Pro products, LLC" адрес: 502 Incentive Drive, Fort Wayne, IN 46825 USA (США); 3. "Stearns Packaging Corporation" адрес: 4200 Sycamore Avenue, Madison WI 53714 USA (США)

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.  
Ф.И.О.

Ракитин С.А.

СТРОКОВА С.Ю.  
Строкова С. Ю.